

תאריך: 17-07-2025

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 4748

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אלביט בית נתנאל	אופק מ.ב	דרור טקה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
900	4	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפרח 4 - 3 פתחים תעלה	מינוס 1	5.89	4190
מפרח 5 - 6 פתחים תעלה	מינוס 1	6.89	4297
מפרח 2 - 8 פתחים תעלה	מינוס 1	3.98	3983
מפרח 1 4B - פתחים 4	מינוס 2	5.12	4132
מפרח 2 4B - פתחים 3	מינוס 2	6	7143
מפרח 6 פתחים	מינוס 2	7.45	8854
מפרח 2 5C - פתחים 4	מינוס 2	7.99	9765
מפרח 7 פתחים 3	מינוס 3	8.09	9977

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפרחים

מספר מהנדס 44592679