

תאריך: 22-01-2026

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 5551

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רביעיית פלטינום מודיעין בע"מ	שדרות הרכס 13 מודיעין בניין b	דימטרי גוטקין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1000	4.5	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 12	גג	5	3376
מפוח 11	גג	3	4187
מפוח 5	גג	5	4198
מפוח	גג	4	3176
מפוח 3	גג	5	4177
מפוח 2	גג	3	3387
מפוח 1	גג	4	3961
חדר משאבות	חדר משאבות	3	3176

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679