

תאריך: 09-07-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6251

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניוני מאיה בעמ	תרמ"ב 10, ראשון לציון	נועם לוין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
50000	3.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	4	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 3	1.5	22150
מפוח 2	מינוס 2	3.3	68300
מפוח 3	מינוס 1	2.2	53250
מפוח 4	מינוס 1	12	25400
בוסטר 1	מינוס 1	11	22000
בוסטר 2		13	20000
בוסטר 3	מינוס 1 ירידה	11.2	19600
בוסטר 4	מינוס 1 חנייה נכים	11.2	22150

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש לדאוג לפתוח מסגרת פח שנעלתם בנימוס 1 לא תקין חוסם תמפוח!!!



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679